



Frister för brandskyddskontroll

Utdrag ur Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor	
Frist	Beskrivning
3 år	Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja.
6 år	Om eldning sker <ul style="list-style-type: none">• Med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets.**• I mycket begränsad omfattning*, eller• I panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare.
6 år	Vid eldning med annat bränsle.

Kökspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning	
Frist	Beskrivning
3 år	Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja.
6 år	Vid eldning för ett enskilt hushålls behov där eldstaden används i mindre omfattning* eller finns i ett fritidshus.**
6 år	Vid eldning med annat bränsle.

Lokaleldstäder t.ex. braskamin, öppen spis, kakelugn	
Frist	Beskrivning
3 år	Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen.
6 år	Om lokaleldstaden används i mindre omfattning* eller lokaleldstäder som finns i fritidshus**
6 år	Lokaleldstäder som <ul style="list-style-type: none">• Eldas uteslutande med gas, eller• Eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets.



Imkanaler i restauranger eller andra större kök	
Frist	Beskrivning
2 år	Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.
2 år	Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet.

Förklaringar

* Mindre omfattning = 500 kg ved per år, vilket motsvarar cirka 1 m³ ved.

** En konverterad vedpanna, oljepanna eller liknande som eldas med pellets har kontrollfrist 3 år.

*** Ett fritidsbus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidsbus.

Övergångsbestämmelser

Kontrollfrister som är tre år ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2018. Innan dess får kontroll av anläggningar som omfattas av treårsfrist genomföras med en frist som är mellan tre år och den frist som gällde enligt de äldre reglerna.

Kontrollfrister som är sex år ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2021. Innan dess får kontroll av anläggningar som omfattas av sexårsfrist genomföras med en frist som är mellan sex år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.