



Sotningsfrister

Direktionen beslutade 2015-12-11 om nya sotningsfrister för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds medlemskommuner att gälla från 2016-01-01.

Beslutet hänvisar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6) samt dess allmänna råd.

Den rengöring (sotning) som förbundet skall ansvara för enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor syftar till att förebygga brand.

Sotningsfristerna är enbart baserade på brandskyddsmässiga grunder. Det kan alltså finnas andra skäl till att utföra sotningen tätare än redovisade frister som exempelvis för bränsleekonomi.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen 4 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

Om eldning sker med *fast bränsle* ska sotning göras enligt följande:

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser konventionella pannor.
2 ggr/år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
1 år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

Om eldning sker med *flytande bränsle* ska sotning göras enligt följande:

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotningssynpunkt, motsvarande bränsle.
1 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
2 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.



Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande:

Frist	Tillämpningskriterier
6 ggr/år	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.
1 år	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande:

Frist	Tillämpningskriterier
1 år	Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
3 år	Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning ¹ och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
3 år	Eldstaden finns i ett fritidshus.

¹ Mindre omfattning = 500 kg ved per år, vilket motsvarar cirka 1 m³ ved.

Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Sotning ska utföras enligt följande:

Frist	Tillämpningskriterier
3 ggr/år	Avser imkanal som betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.
1 år	Avser imkanal som betjänar kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet.